

Sujet : RE: DECI
De : Fabien MULLER <fmuller@sdis04.fr>
Date : 31/05/2016 10:27
Pour : "joelle.blanchard@peipin.fr" <joelle.blanchard@peipin.fr>
Copie à : "mairie@peipin.fr" <mairie@peipin.fr>

Trouvez ci-joint les éléments de 2015.

| Commune | Type de voie | Adresse | Précision sur la localisation | Numéro | Type | Diamètre de sortie | Présence d'eau | Accessibilité | Anomalie | Observations | Historique des anomalies |
|---------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| PEPIN | | Chemin du plan | | 145003 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Route de Sisleron | | 145004 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Route de Sisleron | | 145005 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse ramasse thym | | 145006 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse des genêts | | 145007 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | manque bouchon 65 | | Manque 1 bouchon Ø65, capot cassé |
| PEPIN | | Rue des rochas | | 145008 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | Pas bonne | manque bouchon 65 | | Manque 1 bouchon Ø65 |
| PEPIN | | Place du bon vent | | 145009 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | manque bouchon 65 | | Manque 1 bouchon Ø65 |
| PEPIN | | Saint Pierre | Station marche / ROADY | 145010 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Rue du piolard | | 145011 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Rue du prévoyeur | | 145012 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse des sports | | 145013 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Rue de la comète | Impasse des étoiles | 145014 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | Pas bonne | | | Vanne dur à ouvrir |
| PEPIN | | Rue des écoles | | 145015 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse des dieux | | 145016 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse des dauphins | | 145017 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Rue des ifs | | 145018 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | manque bouchon 45 | | |
| PEPIN | | Route de Château-arnoux | Devant le magasin | 145019 | Poteau incendie | 100/2X65 | HS | OK | | | HS Manque bouchons |
| PEPIN | | Route de Château-arnoux | | 145020 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse la fenière | | 145021 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Quartier la pierre | | 145022 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Impasse les murets | | 145024 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | route de champarieu | Carrelage | 145025 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | route des granges | | 145026 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | rue des milpertuis | | 145027 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | rue des Aubépines | | 145028 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | Manque 1 bouchon Ø65 |
| PEPIN | | Bromarché | Réserve | 145029 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Bromarché | Entrée | 145030 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Intermarché | Derrière livraison | 145031 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | manque bouchon 65 | | Manque 1 bouchon Ø65 |
| PEPIN | | Impasse Cholsy | | 145032 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | lotissement le pavillon du rou | | 145033 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Zone Artisanale | Mc DONALD | 145034 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Zone Artisanale | Magasin FOIRE FOUILLE | 145035 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | on ne peut pas tourner la clef de poteau en entier à cause du mur | | |
| PEPIN | | Montée des oliviers | Maison de retraite | 145036 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |
| PEPIN | | Montée des oliviers | Maison de retraite | 145037 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | on ne peut pas tourner la clef de poteau en entier à cause du mur | | |
| PEPIN | | Les bons enfants | Sortie village, vers STR | 145038 | Poteau incendie | 100/2X65 | | | | | Manque 1 bouchon Ø100 |
| PEPIN | | Les bons enfants | Parking | 145039 | Poteau incendie | 100/2X65 | | | | | |
| PEPIN | | Chemin de Champartau | Devant la casse | 145040 | Poteau incendie | 100/2X65 | OUI | OK | | | |

De : Fabien MULLER
Envoyé : mardi 31 mai 2016 09:54
A : 'joelle.blanchard@peipin.fr'
Cc : 'mairie@peipin.fr'
Objet : DECI